

1階 中央検査部 コンセント配置表、許容量表

名称	回路番号 (分電盤 21-2 と一致)	20A回路数	回路への許容量(VA)	kVA
発電機回路	343, 710, 711, 712, 713, 715, 720, 721, 802, 803, 804	11	11×1500VA=16,500VA	16.5
ピークカット回路	713, 726, 727, 728	4	4×1500VA=6,000VA	6.0
一般回路	1,2,3,4,5,6,338,339,341,342,344,345,346,347,348,349,350	17	17×1500VA=25,500VA	25.5
合計		32		48.0

■	ライティングダクト	●	壁	壁付けコンセント	●	天井	天井取り付けコンセント	●	床	床コンセント
---	-----------	---	---	----------	---	----	-------------	---	---	--------

