

令和4年11月24日

入札参加予定者 様

鳥取市病院事業管理者 平野 文弘

「院内清潔区域清掃作業及び環境清浄度測定業務」の質問回答書について（通知）

このことについて、下記のとおり通知します。

記

入札説明書、仕様書等に対する質問回答書	
件名	院内清潔区域清掃作業及び環境清浄度測定業務
入札予定日	令和4年11月30日（水）
提出年月日	令和4年11月21日（月）
質問事項	回答
<p>1. 浮遊塵埃測定の基準について</p> <p>仕様書では浮遊塵埃測定の計測する粒子の大きさに$2.0\mu\text{m}$が含まれていますが、結果の判定を行うNASA規格では$2.0\mu\text{m}$の粒子の計測は求められておりません。（NASA規格では$0.5\mu\text{m}$、$5.0\mu\text{m}$での評価を行うことになっております。）以上の点から、$0.5\mu\text{m}$、$5.0\mu\text{m}$の二つの大きさの粒子の測定は必ず行い、その他の粒子に関しましては可能な限り測定を行う測定方法に変更可能でしょうか。</p>	<p>$0.5\mu\text{m}$及び$5.0\mu\text{m}$は必ず測定し、それ以外の粒子は可能な限り測定してください。</p>
<p>2. 仕様測定機器に関しまして</p> <p>仕様書では測定に使用する機材に関しましてパーティクルカウンタ→KC-03、空中浮遊菌→RCSエアースンプラーと機器名の指定がされていますが、それぞれ同等以上の性能・精度を有する測定器での代用は可能でしょうか。（測定器が変わりましても測定の内容などは変わりませ</p>	<p>可能です。</p>

ん)

3. 清掃作業範囲の面積に
しまして

OP室・3階東病棟での清
掃作業及びワックス処理作
業にて、それぞれの作業範囲
の面積を教えてください。図
面に縮尺が記載されておら
ず算出できませんでした。

手術室の清掃範囲は962.64㎡、ワックス作業範囲は690.48㎡で
す。

3階東病棟は、清掃作業及びワックス作業はありません。